



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00278/21

Серия **RU** № **0329154**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», место нахождения 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, регистрационный номер RA.RU.10ЧС13 от 04.05.2015, телефон +7 495 524 8181, +7 495 524 8193, адрес электронной почты pojtest@vniipo.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОЕКТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ «КБ ПРИБОР», место нахождения 620049, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕРЕУЛОК АВТОМАТИКИ, ДОМ 6, ОГРН 1026604947049, телефон: +7 343 374 16 66, +7 343 374 24 20, e-mail: zakaz@kbpribor.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОЕКТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ «КБ ПРИБОР», место нахождения 620049, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕРЕУЛОК АВТОМАТИКИ, ДОМ 6, ОГРН 1026604947049, телефон: +7 343 374 16 66, +7 343 374 24 20, e-mail: zakaz@kbpribor.ru

ПРОДУКЦИЯ Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный ИП 212-52 «Пульсар® 52»,

в модификациях: ИП 212-52 «Пульсар® 52», ИП 212-52 «Пульсар® 52К», ИП 212-52 «Пульсар® 52К2», ИП 212-52 «Пульсар® 52АР1», ИП 212-52 «Пульсар® 52М1», ИП 212-52 «Пульсар® 52КМ1», ИП 212-52 «Пульсар® 52К2М1», ИП 212-52 «Пульсар® 52АР1М1», ИП 212-52 «Пульсар® 52М2», ИП 212-52 «Пульсар® 52КМ2», ИП 212-52 «Пульсар® 52К2М2», ИП 212-52 «Пульсар® 52АР1М2», ТУ 26.30.50-035-26289848-2019 «Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный ИП 212-52 «Пульсар® 52». Технические условия»
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 950 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Отчет о сертификационных испытаниях № 0285ТР выдан 20.09.2021 испытательной лабораторией ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.21МЧ01. Акт о результатах анализа состояния производства № 15591 от 04.08.2021 ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.10ЧС13. Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (см. Приложение № 0791248).
Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО 30.09.2021 ПО 30.09.2026

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.П.

Етумян Артур Саркисович
(Ф.И.О.)

Гурьянова Наталья Николаевна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00278/21

Серия **RU** № **0791248**

Свободной формы

Приложение	Описание
Стандарты и иные документы, примененные при сертификации	<p>ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (раздел 4: пп. 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.2.1 - 4.2.2.6, 4.2.3, 4.2.5.1, 4.2.9.2, 4.7.1.2 - 4.7.1.6 – для модификаций: ИП 212-52 «Пульсар® 52», ИП 212-52 «Пульсар® 52К», ИП 212-52 «Пульсар® 52К2», ИП 212-52 «Пульсар® 52М1», ИП 212-52 «Пульсар® 52КМ1», ИП 212-52 «Пульсар® 52К2М1», ИП 212-52 «Пульсар® 52М2», ИП 212-52 «Пульсар® 52КМ2», ИП 212-52 «Пульсар® 52К2М2»);</p> <p>ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (раздел 4: пп. 4.2.1.4, 4.2.2.1 - 4.2.2.6, 4.2.3, 4.2.5.1, 4.2.9.2, 4.7.1.2 - 4.7.1.6 – для модификаций: ИП 212-52 «Пульсар® 52АР1», ИП 212-52 «Пульсар® 52АР1М1» и ИП 212-52 «Пульсар® 52АР1М2»).</p>



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
 Эксперт (эксперт-аудитор)
 (эксперты (эксперты-аудиторы))

(Handwritten signature)
 (подпись)

(Handwritten signature)
 (подпись)

М.П.

Етумян Артур Саркисович
 (Ф.И.О.)

Гурьянова Наталья Николаевна
 (Ф.И.О.)